



PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO

(ai sensi dell'art. 28 comma 2 lettera (c) del D.Lgs 81 del 2008 e s.m.i.)

Azienda:
IC "VICOVARO"

Unità produttiva:
Plesso scolastico

Istituto Comprensivo
"VICOVARO"

Piazza Amelia Corsi, snc - 00026 Licenza (RM)
Scuola Primaria

FUNZIONE	NOME E COGNOME	FIRMA
Datore di lavoro	PIETRO PASCALE	
RSPP	MARCELLO PRESUTTI	
Medico competente*	ELIGIO PAGLIARI	
RLS*	MARIA BEATRICE STAZI	

*per conoscenza e presa visione

Data elaborazione: **20 novembre 2025**

Revisione n°: 00

Data revisione: 00/00/0000



Architetto
PRESUTTI
MARCELLO
ORDINE DEGLI
ARCHITETTI
P.P.C. DI ROMA
E PROVINCIA
26.11.2025
14:43:19
GMT+01:00



IC "VICOVARO"
Piazza Amelia Corsi, snc - 00026 Licenza (RM)
Scuola Primaria

Programma
di miglioramento

SOMMARIO

PREMESSA	3
IDENTIFICAZIONE, RIFERIMENTI E DATI ISTITUZIONE SCOLASTICA	4
IDENTIFICAZIONE, RIFERIMENTI E DATI UNITA' PRODUTTIVA OGGETTO DEL PRESENTE PROGRAMMA	5
METODOLOGIA E CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI	6
PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO	7
CONCLUSIONI	24





PREMESSA

L'art. 28 comma 2 lettera (c), del D.Lgs 81 del 2008 impone al Datore di Lavoro (Dirigente Scolastico) di elaborare uno specifico programma contenente le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza nella sede scolastica.

Oltre alle misure di prevenzione riportate nel documento di valutazione dei rischi (DVR) è stato elaborato il presente piano di miglioramento, allegato al DVR, ottenuto a seguito di dettagliate analisi sia della documentazione e delle certificazioni presenti nel luogo di lavoro, sia degli ambienti lavorativi, che delle mansioni svolte dai lavoratori.

Nell'elaborazione del presente programma sono state indicate tutte le misure previste (suddivise per raggruppamenti omogenei) con i relativi tempi di attuazione (determinati in funzione del miglioramento che ne consegue) ed i relativi costi presunti.

La generazione di uno specifico scadenziario consentirà il controllo nel tempo del piano di miglioramento ed una sua rielaborazione ad intervalli regolari ed a seguito di ulteriori controlli periodici.

Il presente programma, determinato per l'unità produttiva, contiene:
Il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

L'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione scolastica che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri.



IC "VICOVARO"
Piazza Amelia Corsi, snc - 00026 Licenza (RM)
Scuola Primaria

Programma
di miglioramento

IDENTIFICAZIONE, RIFERIMENTI E DATI ISTITUZIONE SCOLASTICA

RAGIONE SOCIALE	Istituto Comprensivo "VICOVARO"
ATTIVITA' ECONOMICA	Istituto scolastico comprensivo
SEDE LEGALE	Via Giuseppe Mazzini, 1 00029 Vicovaro (RM)
TELEFONO	0774 498010
CODICE FISCALE	94032470588
CODICE MECCANOGRAFICO	RMIC8AL00A
SITO INTERNET	<u>www.icvicovaro.edu.it</u>
E-MAIL	<u>RMIC8AL00A@istruzione.it</u>
E-MAIL CERTIFICATA	<u>RMIC8AL00A@pec.istruzione.it</u>
CODICE ATECO	• 85.10.00 Istruzione di grado preparatorio: scuole dell'infanzia, scuole speciali collegate a quelle primarie • 85.20.00 Istruzione primaria: scuole elementari • 85.31.10 Istruzione secondaria di primo grado: scuole medie
ASL	ROMA 5
POSIZIONE INPS	
POSIZIONE INAIL	
TITOLARE/RAPPRESENTANTE LEGALE	Nominativo: Pietro Pascale Telefono: e-mail:
RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	Nominativo: Marcello Presutti Telefono: 3517151099 e-mail: <u>info@marcellopresuttiarchitetto.it</u>
MEDICO COMPETENTE	Nominativo: in attesa di nomina Telefono: e-mail:
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA	Nominativo: Maria Beatrice stazi Telefono: e-mail:



IC "VICOVARO"
Piazza Amelia Corsi, snc - 00026 Licenza (RM)
Scuola Primaria

Programma
di miglioramento

IDENTIFICAZIONE, RIFERIMENTI E DATI UNITA' PRODUTTIVA OGGETTO DEL PRESENTE PROGRAMMA

UNITA' PRODUTTIVA (Sede Centrale, Plesso scolastico, Sede distaccata, Sede associata)	Plesso scolastico
INDIRIZZO	Largo Cesare Battisti, snc 00029 Vicovaro (RM)
TELEFONO	0774 030376 - 0774 030235
ENTE PROPRIETARIO	Comune di VICOVARO
CODICE ATECO	• 85.20.00 Istruzione primaria: scuole elementari
ASL	Roma 5
NUMERO DI PRESENZE CONTEMPORANEE NELL'EDIFICIO (fino a 100 persone)	16
ATTIVITÀ SOGGETTA A C.P.I.	NO
VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO	Livello 1
TIPO	0
CLASSIFICAZIONE (secondo DPR 151/2011 e DM 7 agosto 2012)	Attività: 67 Sottoclasse: 1 Categoria: A
PRESENZA UTENTI CON LIMITATA CAPACITÀ MOTORIA	NO
NUMERO UTENTI CON LIMITATA CAPACITÀ MOTORIA	-
PRESENZA UTENTI CON LIMITATA CAPACITÀ VISIVA	NO
NUMERO UTENTI CON LIMITATA CAPACITÀ VISIVA	-
PRESENZA UTENTI CON LIMITATA CAPACITÀ UDITIVA	NO
NUMERO UTENTI CON LIMITATA CAPACITÀ UDITIVA	-
PREPOSTO DI SEDE	Chiara Scafetta
PREPOSTO ORDINE DI SCUOLA	Chiara Scafetta



METODOLOGIA E CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Nel presente programma di miglioramento, la valutazione dei rischi, è stata effettuata utilizzando le metodiche ed i criteri ritenuti più adeguati alle situazioni lavorative, tenendo conto dei principi generali di tutela previsti dall'art. 15 del D.lgs. 81/08. Laddove la legislazione fornisce indicazioni specifiche sulle modalità di valutazione, i descrittori di rischio sono stati individuati sulla base di norme tecniche e/o linee guida di riferimento, avvalendosi anche delle informazioni contenute in banche dati istituzionali, nazionali ed internazionali.

In assenza di indicazioni legislative specifiche sulle modalità di valutazione, sono stati adottati criteri basati sull'esperienza e conoscenza delle effettive condizioni lavorative e, ove disponibili, su strumenti di supporto, dati desumibili dal registro infortuni, profili di rischio, indici infortunistici, dinamiche infortunistiche, liste di controllo, norme tecniche, istruzioni di uso e manutenzione, ecc. In tal caso, l'entità dei rischi viene ricavata assegnando un opportuno valore alla probabilità di accadimento (P) ed alla gravità del danno (D). Dalla combinazione di tali grandezze si ricava la matrice di rischio la cui entità è data dalla relazione:

$$R = P \times D$$

Alla probabilità di accadimento dell'evento P è associato un indice numerico rappresentato nella seguente tabella:

PROBABILITA' DELL'EVENTO		
1	Improbabile	Non si ha notizia di infortuni verificatisi in analoghe condizioni di lavoro, per cui il verificarsi dell'evento susciterebbe stupore e incredulità.
2	Poco Probabile	La deficienza riscontrata potrebbe provocare un danno agli addetti soltanto in concomitanza con altre situazioni sfavorevoli; si ha notizia che, in rarissime occasioni di lavoro, si sono verificati infortuni per condizioni di lavoro simili.
3	Probabile	La deficienza riscontrata potrebbe determinare un danno agli addetti, anche se non in maniera automatica, dalle statistiche si rileva che, in qualche caso, si sono verificati infortuni per analoghe condizioni di lavoro.
4	Molto Probabile	Esiste una correlazione diretta tra l'anomalia rilevata e la possibilità che si verifichi un danno agli addetti; in analoghe condizioni di lavoro si sono verificati infortuni nella stessa azienda, per cui il verificarsi dell'infortunio non susciterebbe alcuno stupore nei vertici aziendali.

La gravità del danno viene stimata analizzando la tipologia di danno, le parti del corpo che possono essere coinvolte e il numero di esposti presenti. Alla **gravità del danno (D)** è associato un indice numerico rappresentato nella seguente tabella:

GRAVITA' DEL DANNO		
1	Lieve	L'evento potrebbe avere conseguenze di invalidità parziale, rapidamente reversibile, per non più di un addetto.
2	Modesto	L'evento potrebbe avere conseguenze di inabilità temporanea, per uno o più addetti.
3	Grave	L'evento potrebbe avere conseguenze di invalidità, con postumi permanenti per uno o più addetti.
4	Gravissimo	L'evento potrebbe avere conseguenze di morte o di inabilità permanente, per uno o più addetti.

la priorità degli interventi è indicata mediante la stima numerica (da 1 a 16) del rischio ($R = P \times D$).

ENTITA' RISCHIO	VALORI DI RIFERIMENTO	PRIORITA' INTERVENTO	TEMPI DI ATTUAZIONE IN GIORNI
Molto basso	$(1 \leq R \leq 1)$	Miglioramenti da valutare in fase di programmazione	180
Basso	$(2 \leq R \leq 4)$	Miglioramenti da applicare a medio termine	60
Medio	$(6 \leq R \leq 9)$	Miglioramenti da applicare con urgenza	30
Alto	$(12 \leq R \leq 16)$	Miglioramenti da applicare immediatamente	0



IC "VICOVARO"
Piazza Amelia Corsi, snc - 00026 Licenza (RM)
Scuola Primaria

Programma
di miglioramento

PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO

N.	1 Area/Rep ar- to/Luogo di lavoro	3 Pericoli che determinano rischi per la salute e sicu- rezza	4 Fattore di Rischio R=PxD (Priorità interven- to)	5 Misure di miglioramento da adottare	6 Misure sostitutive	7 Responsa- bile realizza- zione
1	Edificio	L'edificio non risulta cor- redato del certificato di agibilità	Inadempienza re- quisiti legislativi cogenti R= PxD R=2X3=6 6 - Rischio medio (Miglioramenti da applicare con ur- genza)	Richiedere all'Ente Proprieta- rio la certificazio- ne o dichiarazione sostitutiva		Datore di lavoro
1	Edificio	L'edificio non risulta cor- redato del certificato di agibilità	Inadempienza re- quisiti legislativi cogenti R= PxD R=2X3=6 6 - Rischio medio (Miglioramenti da applicare con ur- genza)	Fornire la certifi- cazione o dichia- razione sostitutiva		Ente Proprieta- rio
2	Edificio	L'edificio non risulta cor- redato del certificato di idoneità statica	Inadempienza re- quisiti legislativi cogenti R= PxD R=2X3=6 6 - Rischio medio (Miglioramenti da applicare con ur- genza)	Richiedere all'Ente Proprieta- rio la certificazio- ne o dichiarazione sostitutiva		Datore di lavoro
2	Edificio	L'edificio non risulta cor- redato del certificato di idoneità statica	Inadempienza re- quisiti legislativi cogenti R= PxD R=2X3=6 6 - Rischio medio (Miglioramenti da applicare con ur- genza)	Fornire la certifi- cazione o dichia- razione sostitutiva		Ente Proprieta- rio
4	Edificio	L'edificio non risulta cor- redato del certificato di vulnerabilità sismica	Inadempienza re- quisiti legislativi cogenti R= PxD R=2X3=6 6 - Rischio medio (Miglioramenti da applicare con ur- genza)	Richiedere all'Ente Proprieta- rio la certificazio- ne o dichiarazione sostitutiva		Datore di lavoro
4	Edificio	L'edificio non risulta cor- redato del certificato di vulnerabilità sismica	Inadempienza re- quisiti legislativi cogenti R= PxD R=2X3=6 6 - Rischio medio (Miglioramenti da applicare con ur- genza)	Fornire la certifi- cazione o dichia- razione sostitutiva		Ente Pro- prietario



N.	1 Area/Rep ar- to/Luogo di lavoro	3 Pericoli che determinano rischi per la salute e sicu- rezza	4 Fattore di Rischio $R=P \times D$ (Priorità interven- to)	5 Misure di miglioramento da adottare	6 Misure sostitutive	7 Responsa- bile realizza- zione
5	Edificio	L'edificio non risulta cor- redato del nulla osta tec- nico sanitario	Inadempienza re- quisiti legislativi cogenti $R= P \times D$ $R=2 \times 3=6$ 6 - Rischio medio (Miglioramenti da applicare con ur- genza)	Richiedere all'Ente Proprieta- rio il nulla osta		Datore di lavoro
5	Edificio	L'edificio non risulta cor- redato del nulla osta tec- nico sanitario	Inadempienza re- quisiti legislativi cogenti $R= P \times D$ $R=2 \times 3=6$ 6 - Rischio medio (Miglioramenti da applicare con ur- genza)	Fornire il nulla osta		Ente Pro- prietario
7	Edificio	L'edificio non risulta cor- redato di planimetrie ag- giornate dell'edificio con destinazione d'uso, super- ficie, altezza e soddisfa- cimento dei rapporti ae- roilluminanti di ogni loca- le	Inadempienza re- quisiti legislativi cogenti $R= P \times D$ $R=2 \times 3=6$ 6 - Rischio medio (Miglioramenti da applicare con ur- genza)	Richiedere all'Ente Proprieta- rio le planimetrie		Datore di lavoro
7	Edificio	L'edificio non risulta cor- redato di planimetrie ag- giornate dell'edificio con destinazione d'uso, super- ficie, altezza e soddisfa- cimento dei rapporti ae- roilluminanti di ogni loca- le	Inadempienza re- quisiti legislativi cogenti $R= P \times D$ $R=2 \times 3=6$ 6 - Rischio medio (Miglioramenti da applicare con ur- genza)	Fornire le plani- metrie		Ente Pro- prietario
8	Edificio	L'edificio non risulta cor- redato di planimetrie ag- giornate dell'edificio con rappresentazione grafica degli impianti di aerazio- ne meccanica ove presen- ti.	Inadempienza re- quisiti legislativi cogenti $R= P \times D$ $R=2 \times 3=6$ 6 - Rischio medio (Miglioramenti da applicare con ur- genza)	Richiedere all'Ente Proprieta- rio le planimetrie		Datore di lavoro
8	Edificio	L'edificio non risulta cor- redato di planimetrie ag- giornate dell'edificio con rappresentazione grafica degli impianti di aerazio- ne meccanica ove presen- ti.	Inadempienza re- quisiti legislativi cogenti $R= P \times D$ $R=2 \times 3=6$ 6 - Rischio medio (Miglioramenti da applicare con ur- genza)	Fornire le plani- metrie		Ente Pro- prietario
9	Edificio	L'edificio non risulta cor- redato di valutazione indi- cante il massimo affolla- mento ipotizzabile nell'edificio e nei vari lo- cali per consentire la re- dazione, a cura del Diri- gente Scolastico, del Pia- no di emergenza	Inadempienza re- quisiti legislativi cogenti $R= P \times D$ $R=2 \times 3=6$ 6 - Rischio medio (Miglioramenti da applicare con ur- genza)	Richiedere all'Ente Proprieta- rio la valutazione		Datore di lavoro



N.	1 Area/Rep ar- to/Luogo di lavoro	3 Pericoli che determinano rischi per la salute e sicu- rezza	4 Fattore di Rischio $R=P \times D$ (Priorità interven- to)	5 Misure di miglioramento da adottare	6 Misure sostitutive	7 Responsa- bile realizza- zione
9	Edificio	L'edificio non risulta cor- redato di valutazione indi- cante il massimo affolla- mento ipotizzabile nell'edificio e nei vari lo- cali per consentire la re- dazione, a cura del Diri- gente Scolastico, del Pia- no di emergenza	Inadempienza re- quisiti legislativi cogenti $R= P \times D$ $R=2 \times 3=6$ 6 - Rischio medio (Miglioramenti da applicare con ur- genza)	Fornire la valuta- zione		Ente Pro- prietario
10	Edificio	L'edificio non risulta cor- redato della relazione su abbattimento delle barrie- re architettoniche	Inadempienza re- quisiti legislativi cogenti $R= P \times D$ $R=2 \times 3=6$ 6 - Rischio medio (Miglioramenti da applicare con ur- genza)	Richiedere all'Ente Proprieta- rio la relazione		Datore di lavoro
10	Edificio	L'edificio non risulta cor- redato della relazione su abbattimento delle barrie- re architettoniche	Inadempienza re- quisiti legislativi cogenti $R= P \times D$ $R=2 \times 3=6$ 6 - Rischio medio (Miglioramenti da applicare con ur- genza)	Fornire la relazio- ne		Ente Pro- prietario
14	Edificio	L'edificio non risulta cor- redato del Progetto im- pianti elettrici installati o modificati dopo il 01/03/1992 a firma di tecnico abilitato	Inadempienza re- quisiti legislativi cogenti $R= P \times D$ $R=2 \times 3=6$ 6 - Rischio medio (Miglioramenti da applicare con ur- genza)	Richiedere all'Ente Proprieta- rio il progetto		Datore di lavoro
14	Edificio	L'edificio non risulta cor- redato del Progetto im- pianti elettrici installati o modificati dopo il 01/03/1992 a firma di tecnico abilitato	Inadempienza re- quisiti legislativi cogenti $R= P \times D$ $R=2 \times 3=6$ 6 - Rischio medio (Miglioramenti da applicare con ur- genza)	Fornire il progetto		Ente Pro- prietario
15	Edificio	L'edificio non risulta cor- redato della Dichiarazione di conformità relativi agli impianti elettrici In alter- nativa (solo per impianti antecedenti al 1990) Di- chiarazione di Risponden- za (DI.RI)	Inadempienza re- quisiti legislativi cogenti $R= P \times D$ $R=2 \times 3=6$ 6 - Rischio medio (Miglioramenti da applicare con ur- genza)	Richiedere all'Ente Proprieta- rio la dichiara- zione		Datore di lavoro
15	Edificio	L'edificio non risulta cor- redato della Dichiarazione di conformità relativi agli impianti elettrici In alter- nativa (solo per impianti antecedenti al 1990) Di- chiarazione di Risponden- za (DI.RI)	Inadempienza re- quisiti legislativi cogenti $R= P \times D$ $R=2 \times 3=6$ 6 - Rischio medio (Miglioramenti da applicare con ur- genza)	Fornire la dichia- razione		Ente Pro- prietario



	1	3	4	5	6	7
N.	Area/Rep- ar- to/Luogo di lavoro	Pericoli che determinano rischi per la salute e sicu- rezza	Fattore di Rischio $R=P \times D$ (Priorità interven- to)	Misure di miglioramento da adottare	Misure sostitutive	Responsa- bile realizza- zione
16	Edificio	L'edificio non risulta cor- redato del Verbale di veri- fica periodica all'impianto di messa a terra, ai sensi del DPR 462/01 con data non antecedente a 2 anni	Inadempienza re- quisiti legislativi cogenti $R= P \times D$ $R=2 \times 3=6$ 6 - Rischio medio (Miglioramenti da applicare con ur- genza)	Richiedere all'Ente Proprieta- rio il verbale		Datore di lavoro
16	Edificio	L'edificio non risulta cor- redato del Verbale di veri- fica periodica all'impianto di messa a terra, ai sensi del DPR 462/01 con data non antecedente a 2 anni	Inadempienza re- quisiti legislativi cogenti $R= P \times D$ $R=2 \times 3=6$ 6 - Rischio medio (Miglioramenti da applicare con ur- genza)	Fornire il verbale		Ente Pro- prietario
17	Edificio	L'edificio non risulta cor- redato della Valutazione del rischio di fulminazione	Inadempienza re- quisiti legislativi cogenti $R= P \times D$ $R=2 \times 3=6$ 6 - Rischio medio (Miglioramenti da applicare con ur- genza)	Richiedere all'Ente Proprieta- rio la valutazione		Datore di lavoro
17	Edificio	L'edificio non risulta cor- redato della Valutazione del rischio di fulminazione	Inadempienza re- quisiti legislativi cogenti $R= P \times D$ $R=2 \times 3=6$ 6 - Rischio medio (Miglioramenti da applicare con ur- genza)	Fornire la valuta- zione		Ente Pro- prietario
18	Edificio	L'edificio non risulta cor- redato del Verbale di veri- fica periodica dell'impianto di protezio- ne dalle scariche atmosfe- riche ai sensi del D.P.R. 462/01, con data non an- tecedente a 2 anni	Inadempienza re- quisiti legislativi cogenti $R= P \times D$ $R=2 \times 3=6$ 6 - Rischio medio (Miglioramenti da applicare con ur- genza)	Richiedere all'Ente Proprieta- rio il verbale		Datore di lavoro
18	Edificio	L'edificio non risulta cor- redato del Verbale di veri- fica periodica dell'impianto di protezio- ne dalle scariche atmosfe- riche ai sensi del D.P.R. 462/01, con data non an- tecedente a 2 anni	Inadempienza re- quisiti legislativi cogenti $R= P \times D$ $R=2 \times 3=6$ 6 - Rischio medio (Miglioramenti da applicare con ur- genza)	Fornire il verbale		Ente Pro- prietario



IC "VICOVARO"
Piazza Amelia Corsi, snc - 00026 Licenza (RM)
Scuola Primaria

Programma
di miglioramento

	1	3	4	5	6	7
N.	Area/Rep ar- to/Luogo di lavoro	Pericoli che determinano rischi per la salute e sicu- rezza	Fattore di Rischio $R=P \times D$ (Priorità interven- to)	Misure di miglioramento da adottare	Misure sostitutive	Responsa- bile realizza- zione
19	Edificio	L'edificio non risulta cor- redato Per gli impianti di riscaldamento realizzati dopo il 27/03/08, dichia- razione di conformità dell'installatore abilitato. Inoltre; per impianti ad "acqua calda" (no ad aria) con potenzialità superiore a 35kW (30.000 kcal/h): progetto secondo D.M. 1.12.75 Approvato da ISPESL. Verbale di omologazione ISPESL inoltre, solo per impianti ad "acqua calda" con po- tenzialità superiore a 116 kW (100.000 kcal/h):	Inadempienza re- quisiti legislativi cogenti $R= P \times D$ $R=2 \times 3=6$ 6 - Rischio medio (Miglioramenti da applicare con ur- genza)	Richiedere all'Ente Proprieta- rio la dichiarazione		Datore di lavoro
19	Edificio	L'edificio non risulta cor- redato Per gli impianti di riscaldamento realizzati dopo il 27/03/08, dichia- razione di conformità dell'installatore abilitato. Inoltre; per impianti ad "acqua calda" (no ad aria) con potenzialità superiore a 35kW (30.000 kcal/h): progetto secondo D.M. 1.12.75 Approvato da ISPESL. Verbale di omologazione ISPESL inoltre, solo per impianti ad "acqua calda" con po- tenzialità superiore a 116 kW (100.000 kcal/h):	Inadempienza re- quisiti legislativi cogenti $R= P \times D$ $R=2 \times 3=6$ 6 - Rischio medio (Miglioramenti da applicare con ur- genza)	Fornire la dichia- razione		Ente Pro- prietario
20	Edificio	L'edificio non risulta cor- redato della Denuncia all'INAIL della centrale Termica	Inadempienza re- quisiti legislativi cogenti $R= P \times D$ $R=2 \times 3=6$ 6 - Rischio medio (Miglioramenti da applicare con ur- genza)	Richiedere all'Ente Proprieta- rio la denuncia		Datore di lavoro
20	Edificio	L'edificio non risulta cor- redato della Denuncia all'INAIL della centrale Termica	Inadempienza re- quisiti legislativi cogenti $R= P \times D$ $R=2 \times 3=6$ 6 - Rischio medio (Miglioramenti da applicare con ur- genza)	Fornire la denun- cia		Ente Pro- prietario
21	Edificio	L'edificio non risulta cor- redato della Verifica pe- riodica della centrale Termica	Inadempienza re- quisiti legislativi cogenti $R= P \times D$ $R=2 \times 3=6$ 6 - Rischio medio (Miglioramenti da applicare con ur- genza)	Richiedere all'Ente Proprieta- rio la verifica in corso di validità		Datore di lavoro



	1	3	4	5	6	7
N.	Area/Rep- arto/Luogo di lavoro	Pericoli che determinano rischi per la salute e sicu- rezza	Fattore di Rischio $R=P \times D$ (Priorità interven- to)	Misure di miglioramento da adottare	Misure sostitutive	Responsa- bile realizza- zione
21	Edificio	L'edificio non risulta cor- redato della Verifica pe- riodica della centrale Termica	Inadempienza re- quisiti legislativi cogenti $R= P \times D$ $R=2 \times 3=6$ 6 - Rischio medio (Miglioramenti da applicare con ur- genza)	Fornire la verifica in corso di validità		Ente Pro- prietario
22	Edificio	L'edificio non risulta cor- redato del Nominativo dit- ta incaricata della manu- tenzione della centrale termica	Inadempienza re- quisiti legislativi cogenti $R= P \times D$ $R=2 \times 3=6$ 6 - Rischio medio (Miglioramenti da applicare con ur- genza)	Richiedere all'Ente Proprieta- rio il nominativo ditta incaricata		Datore di lavoro
22	Edificio	L'edificio non risulta cor- redato del Nominativo dit- ta incaricata della manu- tenzione della centrale termica	Inadempienza re- quisiti legislativi cogenti $R= P \times D$ $R=2 \times 3=6$ 6 - Rischio medio (Miglioramenti da applicare con ur- genza)	Fornire il nomina- tivo ditta incarica- ta		Ente Pro- prietario
23	Edificio	L'edificio non risulta cor- redato del Dichiarazione di conformità dell'impianto idrico sani- tario corrispondente allo stato attuale	Inadempienza re- quisiti legislativi cogenti $R= P \times D$ $R=2 \times 3=6$ 6 - Rischio medio (Miglioramenti da applicare con ur- genza)	Richiedere all'Ente Proprieta- rio la dichiara- zione di conformità		Datore di lavoro
23	Edificio	L'edificio non risulta cor- redato del Dichiarazione di conformità dell'impianto idrico sani- tario corrispondente allo stato attuale	Inadempienza re- quisiti legislativi cogenti $R= P \times D$ $R=2 \times 3=6$ 6 - Rischio medio (Miglioramenti da applicare con ur- genza)	Fornire la dichia- razione di confor- mità		Ente Pro- prietario
24	Edificio	L'edificio non risulta cor- redato del Libretto d'uso e manutenzione regolar- mente compilato relativo agli impianti di climatiz- zazione, aerotermini, ecc.	Inadempienza re- quisiti legislativi cogenti $R= P \times D$ $R=2 \times 3=6$ 6 - Rischio medio (Miglioramenti da applicare con ur- genza)	Richiedere all'Ente Proprieta- rio il libretto d'uso		Datore di lavoro
24	Edificio	L'edificio non risulta cor- redato del Libretto d'uso e manutenzione regolar- mente compilato relativo agli impianti di climatiz- zazione, aerotermini, ecc.	Inadempienza re- quisiti legislativi cogenti $R= P \times D$ $R=2 \times 3=6$ 6 - Rischio medio (Miglioramenti da applicare con ur- genza)	Fornire il libretto d'uso		Ente Pro- prietario



IC "VICOVARO"
Piazza Amelia Corsi, snc - 00026 Licenza (RM)
Scuola Primaria

Programma
di miglioramento

	1	3	4	5	6	7
N.	Area/Rep- ar- to/Luogo di lavoro	Pericoli che determinano rischi per la salute e sicu- rezza	Fattore di Rischio $R=P \times D$ (Priorità interven- to)	Misure di miglioramento da adottare	Misure sostitutive	Responsa- bile realizza- zione
25	Edificio	L'edificio non risulta cor- redato della Dichiarazione di conformità dell'impianto di climatiz- zazione, aerotermini ecc.	Inadempienza re- quisiti legislativi cogenti $R= P \times D$ $R=2 \times 3=6$ 6 - Rischio medio (Miglioramenti da applicare con ur- genza)	Richiedere all'Ente Proprieta- rio la dichiara- zione		Datore di lavoro
25	Edificio	L'edificio non risulta cor- redato della Dichiarazione di conformità dell'impianto di climatiz- zazione, aerotermini ecc.	Inadempienza re- quisiti legislativi cogenti $R= P \times D$ $R=2 \times 3=6$ 6 - Rischio medio (Miglioramenti da applicare con ur- genza)	Fornire la dichia- razione		Ente Pro- prietario
26	Edificio	L'edificio non risulta cor- redato del Nominativo del- la ditta di manutenzione degli impianti di climatiz- zazione, aerotermini	Inadempienza re- quisiti legislativi cogenti $R= P \times D$ $R=2 \times 3=6$ 6 - Rischio medio (Miglioramenti da applicare con ur- genza)	Richiedere all'Ente Proprieta- rio il nominativo ditta incaricata		Datore di lavoro
26	Edificio	L'edificio non risulta cor- redato del Nominativo del- la ditta di manutenzione degli impianti di climatiz- zazione, aerotermini	Inadempienza re- quisiti legislativi cogenti $R= P \times D$ $R=2 \times 3=6$ 6 - Rischio medio (Miglioramenti da applicare con ur- genza)	Fornire il nomina- tivo ditta incarica- ta		Ente Pro- prietario
26	Edificio	L'edificio non risulta cor- redato dell'elenco dei presidi antincendio e loro ubicazione	Inadempienza re- quisiti legislativi cogenti $R= P \times D$ $R=2 \times 3=6$ 6 - Rischio medio (Miglioramenti da applicare con ur- genza)	Richiedere all'Ente Proprieta- rio l'elenco presidi antincendio		Datore di lavoro
28	Edificio	L'edificio non risulta cor- redato dell'elenco dei presidi antincendio e loro ubicazione	Inadempienza re- quisiti legislativi cogenti $R= P \times D$ $R=2 \times 3=6$ 6 - Rischio medio (Miglioramenti da applicare con ur- genza)	Fornire l'elenco presidi antincen- dio		Ente Pro- prietario
29	Edificio	L'edificio non risulta cor- redato della Verifica pe- riodica delle attrezzature antincendio (idranti, estintori, porte tagliafu- co, porte di emergenza, riserva idrica antincendio e sala pompe) in corso di validità	Inadempienza re- quisiti legislativi cogenti $R= P \times D$ $R=2 \times 3=6$ 6 - Rischio medio (Miglioramenti da applicare con ur- genza)	Richiedere all'Ente Proprieta- rio la verifica		Datore di lavoro



	1	3	4	5	6	7
N.	Area/Rep ar- to/Luogo di lavoro	Pericoli che determinano rischi per la salute e sicu- rezza	Fattore di Rischio $R=P \times D$ (Priorità interven- to)	Misure di miglioramento da adottare	Misure sostitutive	Responsa- bile realizza- zione
29	Edificio	L'edificio non risulta cor- redato della Verifica pe- riodica delle attrezzature antincendio (idranti, estintori, porte tagliafu- co, porte di emergenza, riserva idrica antincendio e sala pompe) in corso di validità	Inadempienza re- quisiti legislativi cogenti $R= P \times D$ $R=2 \times 3=6$ 6 - Rischio medio (Miglioramenti da applicare con ur- genza)	Fornire la verifica		Ente Prop- rietario
31	Edificio	L'edificio non risulta cor- redato del Registro antin- cendio con compilazione in corso di validità delle attrezzature antincendio (idranti, estintori, porte tagliafuoco, porte di emergenza, riserva idrica antincendio e sala pompe)	Inadempienza re- quisiti legislativi cogenti $R= P \times D$ $R=2 \times 3=6$ 6 - Rischio medio (Miglioramenti da applicare con ur- genza)	Richiedere all'Ente Proprieta- rio il registro an- tincendio		Datore di lavoro
31	Edificio	L'edificio non risulta cor- redato del Registro antin- cendio con compilazione in corso di validità delle attrezzature antincendio (idranti, estintori, porte tagliafuoco, porte di emergenza, riserva idrica antincendio e sala pompe)	Inadempienza re- quisiti legislativi cogenti $R= P \times D$ $R=2 \times 3=6$ 6 - Rischio medio (Miglioramenti da applicare con ur- genza)	Fornire il registro antincendio		Ente Prop- rietario
32	Edificio	L'edificio non risulta cor- redato dell'elenco delle macchine/attrezzature e VDT di vostra proprietà	Inadempienza re- quisiti legislativi cogenti $R= P \times D$ $R=2 \times 3=6$ 6 - Rischio medio (Miglioramenti da applicare con ur- genza)	Richiedere all'Ente Proprieta- rio l'elenco delle macchine		Datore di lavoro
32	Edificio	L'edificio non risulta cor- redato dell'elenco delle macchine/attrezzature e VDT di vostra proprietà	Inadempienza re- quisiti legislativi cogenti $R= P \times D$ $R=2 \times 3=6$ 6 - Rischio medio (Miglioramenti da applicare con ur- genza)	Fornire l'elenco delle macchine		Ente Prop- rietario
33	Edificio	L'edificio non risulta cor- redato della Dichiarazione di conformità degli im- pianti di distribuzione gas alle norme UNI-CIG;	Inadempienza re- quisiti legislativi cogenti $R= P \times D$ $R=2 \times 3=6$ 6 - Rischio medio (Miglioramenti da applicare con ur- genza)	Richiedere all'Ente Proprieta- rio la dichiara- zione		Datore di lavoro
33	Edificio	L'edificio non risulta cor- redato della Dichiarazione di conformità degli im- pianti di distribuzione gas alle norme UNI-CIG;	Inadempienza re- quisiti legislativi cogenti $R= P \times D$ $R=2 \times 3=6$ 6 - Rischio medio (Miglioramenti da applicare con ur- genza)	Fornire la dichia- razione		Ente Pro- prietario



	1	3	4	5	6	7
N.	Area/Rep- ar- to/Luogo di lavoro	Pericoli che determinano rischi per la salute e sicu- rezza	Fattore di Rischio $R=P \times D$ (Priorità interven- to)	Misure di miglioramento da adottare	Misure sostitutive	Responsa- bile realizza- zione
37	Edificio	L'edificio non risulta cor- redato dell'atto di verifica e controllo dispositivi per l'apertura delle porte in- stallate lungo le vie di esodo (ai sensi del DM 3/11/2004)	Inadempienza re- quisiti legislativi cogenti $R= P \times D$ $R=2 \times 3=6$ 6 - Rischio medio (Miglioramenti da applicare con ur- genza)	Richiedere all'Ente Proprieta- rio il verbale di verifica e controllo delle porte di emergenza		Datore di lavoro
37	Edificio	L'edificio non risulta cor- redato dell'atto di verifica e controllo dispositivi per l'apertura delle porte in- stallate lungo le vie di esodo (ai sensi del DM 3/11/2004)	Inadempienza re- quisiti legislativi cogenti $R= P \times D$ $R=2 \times 3=6$ 6 - Rischio medio (Miglioramenti da applicare con ur- genza)	Fornire il verbale di verifica e con- trollo delle porte di emergenza		Ente Pro- prietario
38	Edificio	L'edificio non risulta cor- redato delle caratteristi- che degli impianti di ven- tilazione generale, loca- lizzata e di condiziona- mento.	Inadempienza re- quisiti legislativi cogenti $R= P \times D$ $R=2 \times 3=6$ 6 - Rischio medio (Miglioramenti da applicare con ur- genza)	Richiedere all'Ente Proprieta- rio le caratteristi- che degli impianti di ventilazione		Datore di lavoro
38	Edificio	L'edificio non risulta cor- redato delle caratteristi- che degli impianti di ven- tilazione generale, loca- lizzata e di condiziona- mento.	Inadempienza re- quisiti legislativi cogenti $R= P \times D$ $R=2 \times 3=6$ 6 - Rischio medio (Miglioramenti da applicare con ur- genza)	Fornire le caratte- ristiche degli im- pianti di ventila- zione		Ente Pro- prietario
39	Edificio	L'edificio non risulta cor- redato del certificato di imbocco in fogna	Inadempienza re- quisiti legislativi cogenti $R= P \times D$ $R=2 \times 3=6$ 6 - Rischio medio (Miglioramenti da applicare con ur- genza)	Richiedere all'Ente Proprieta- rio il certificato di imbocco in fogna		Datore di lavoro
39	Edificio	L'edificio non risulta cor- redato del certificato di imbocco in fogna	Inadempienza re- quisiti legislativi cogenti $R= P \times D$ $R=2 \times 3=6$ 6 - Rischio medio (Miglioramenti da applicare con ur- genza)	Fornire il certifi- cato di imbocco in fogna		Ente Pro- prietario
40	Edificio	L'edificio non risulta cor- redato del certificato di allaccio alla rete idrica comunale potabile	Inadempienza re- quisiti legislativi cogenti $R= P \times D$ $R=2 \times 3=6$ 6 - Rischio medio (Miglioramenti da applicare con ur- genza)	Richiedere all'Ente Proprieta- rio il certificato		Datore di lavoro



	1	3	4	5	6	7
N.	Area/Rep- ar- to/Luogo di lavoro	Pericoli che determinano rischi per la salute e sicu- rezza	Fattore di Rischio $R=P \times D$ (Priorità interven- to)	Misure di miglioramento da adottare	Misure sostitutive	Responsa- bile realizza- zione
40	Edificio	L'edificio non risulta cor- redato del certificato di allaccio alla rete idrica comunale potabile	Inadempienza re- quisiti legislativi cogenti $R= P \times D$ $R=2 \times 3=6$ 6 - Rischio medio (Miglioramenti da applicare con ur- genza)	Fornire il certifi- cato		Ente Propri- etario
41	Edificio	L'edificio non risulta cor- redato dell'attestato di sa- lubrità e pulizia dell'acqua potabile desti- nata al consumo umano	Inadempienza re- quisiti legislativi cogenti $R= P \times D$ $R=2 \times 3=6$ 6 - Rischio medio (Miglioramenti da applicare con ur- genza)	Richiedere all'Ente Proprieta- rio l'attestato di salubrità dell'acqua		Datore di lavoro
41	Edificio	L'edificio non risulta cor- redato dell'attestato di sa- lubrità e pulizia dell'acqua potabile desti- nata al consumo umano	Inadempienza re- quisiti legislativi cogenti $R= P \times D$ $R=2 \times 3=6$ 6 - Rischio medio (Miglioramenti da applicare con ur- genza)	Fornire l'attestato di salubrità dell'acqua		Ente Propri- etario
42	Edificio	L'edificio non risulta cor- redato della Relazione at- testante l'assenza di amianto e gas radon all'interno dell'edificio scolastico (da allegare alle autodichiarazioni)	Inadempienza re- quisiti legislativi cogenti $R= P \times D$ $R=2 \times 3=6$ 6 - Rischio medio (Miglioramenti da applicare con ur- genza)	Richiedere all'Ente Proprieta- rio la relazione at- testante l'assenza di radon e amianto		Datore di lavoro
42	Edificio	L'edificio non risulta cor- redato della Relazione at- testante l'assenza di amianto e gas radon all'interno dell'edificio scolastico (da allegare alle autodichiarazioni)	Inadempienza re- quisiti legislativi cogenti $R= P \times D$ $R=2 \times 3=6$ 6 - Rischio medio (Miglioramenti da applicare con ur- genza)	Fornire la relazio- ne attestante l'assenza di radon e amianto		Ente Propri- etario
43	Edificio	L'edificio non risulta cor- redato della Dichiarazione dei valori di lux forniti dall'impianto di illumina- zione artificiale e di emergenza o la loro misu- razione a campione delle varie tipologie di locali.	Inadempienza re- quisiti legislativi cogenti $R= P \times D$ $R=2 \times 3=6$ 6 - Rischio medio (Miglioramenti da applicare con ur- genza)	Richiedere all'Ente Proprieta- rio la dichiara- zione		Datore di lavoro
43	Edificio	L'edificio non risulta cor- redato della Dichiarazione dei valori di lux forniti dall'impianto di illumina- zione artificiale e di emergenza o la loro misu- razione a campione delle varie tipologie di locali.	Inadempienza re- quisiti legislativi cogenti $R= P \times D$ $R=2 \times 3=6$ 6 - Rischio medio (Miglioramenti da applicare con ur- genza)	Fornire la dichia- razione		Ente Propri- etario



IC "VICOVARO"
Piazza Amelia Corsi, snc - 00026 Licenza (RM)
Scuola Primaria

Programma
di miglioramento

	1	3	4	5	6	7
N.	Area/Rep- arto/Luogo di lavoro	Pericoli che determinano rischi per la salute e sicu- rezza	Fattore di Rischio $R=PxD$ (Priorità interven- to)	Misure di miglioramento da adottare	Misure sostitutive	Responsa- bile realizza- zione
44	Esterno edi- ficio/corni- cione	Il cornicio presenta in tre punti elementi ammalorati con distacco di intonaco	Rischio caduta in- tonaci $R= PxD$ $R=2X3=6$ 6 - Rischio medio (Miglioramenti da applicare con ur- genza)	Richiedere all'Ente Proprieta- rio il ripristino del cornicione		Datore di lavoro
44	Esterno edi- ficio/corni- cione	Il cornicio presenta in tre punti elementi ammalorati con distacco di intonaco	Rischio caduta in- tonaci $R= PxD$ $R=2X3=6$ 6 - Rischio medio (Miglioramenti da applicare con ur- genza)	Ripristinare l'intonaco man- cante e controlla- re la stabilità del cornicione		Ente Pro- prietario
44	Esterno edi- ficio/corni- cione	Il cornicio presenta in tre punti elementi ammalorati con distacco di intonaco	Rischio caduta in- tonaci $R= PxD$ $R=2X3=6$ 6 - Rischio medio (Miglioramenti da applicare con ur- genza)		Osserva- zione con- tinua	Preposto
	Esterno edi- ficio/Scala esterna uscita se- condaria	I gradini della scala esterna non risultano dotate di strisce antiscivolo	Rischio scivola- mento $R= PxD$ $R=1X3=3$ 3 - Rischio basso (Miglioramenti da applicare a medio termine)	Richiedere all'Ente Proprieta- rio l'installazione delle strisce anti- scivolo		Datore di lavoro
	Esterno edi- ficio/Scala esterna uscita se- condaria	I gradini della scala esterna non risultano dotate di strisce antiscivolo	Rischio scivola- mento $R= PxD$ $R=1X3=3$ 3 - Rischio basso (Miglioramenti da applicare a medio termine)	Installare le strisce antiscivolo		Ente Pro- prietario
	Esterno edi- ficio/Scala esterna uscita se- condaria	I gradini della scala esterna non risultano dotate di strisce antiscivolo	Rischio scivola- mento $R= PxD$ $R=1X3=3$ 3 - Rischio basso (Miglioramenti da applicare a medio termine)		Osserva- zione con- tinua	Preposto
	Esterno pertinen- za scola- stica	Cassetta attacco autopom- pa VV.FF DN70 risulta sen- za safe crash	Rischio incendio $R= PxD$ $R=1X1=1$ 1 - Rischio molto basso (Miglioramenti da valutare in fase di programmazione)	Richiedere all'Ente Proprieta- rio il ripristino del safe crash		Datore di lavoro
44	Esterno pertinen- za scola- stica	Cassetta attacco autopom- pa VV.FF DN70 risulta sen- za safe crash	Rischio incendio $R= PxD$ $R=1X1=1$ 1 - Rischio molto basso (Miglioramenti da valutare in fase di programmazione)	Ripristinare il safe crash		Ente Pro- prietario



N.	1 Area/Rep ar- to/Luogo di lavoro	3 Pericoli che determinano rischi per la salute e sicu- rezza	4 Fattore di Rischio $R=PxD$ (Priorità interven- to)	5 Misure di miglioramento da adottare	6 Misure sostitutive	7 Responsa- bile realizza- zione
46	Esterno edi- ficio/Canc ello corti- le poste- riore	Il cancello non risulta cor- redato di catene anticadu- ta	Rischio schiac- ciamento $R= PxD$ $R=2X3=6$ 6 - Rischio medio (Miglioramenti da applicare con ur- genza)	Richiedere all'Ente Proprieta- rio l'installazione delle catene anti- caduta		Datore di lavoro
46	Esterno edi- ficio/Canc ello corti- le poste- riore	Il cancello non risulta cor- redato di catene anticadu- ta	Rischio schiac- ciamento $R= PxD$ $R=2X3=6$ 6 - Rischio medio (Miglioramenti da applicare con ur- genza)	Installare le cate- ne anticaduta		Ente Pro- prietario
46	Esterno edi- ficio/Canc ello corti- le poste- riore	Il cancello non risulta cor- redato di catene anticadu- ta	Rischio schiac- ciamento $R= PxD$ $R=2X3=6$ 6 - Rischio medio (Miglioramenti da applicare con ur- genza)	Fornire il verbale di verifica fitosta- tica delle albera- ture o effettuare la verifica	Osserva- zione con- tinua delle cerniere	Preposto
	Esterno edi- ficio/Canc ello usci- ta scala antin- cendio	Il cancello non risulta cor- redato di catene anticadu- ta	Rischio schiac- ciamento $R= PxD$ $R=2X3=6$ 6 - Rischio medio (Miglioramenti da applicare con ur- genza)	Richiedere all'Ente Proprieta- rio l'installazione delle catene anti- caduta		Datore di lavoro
	Esterno edi- ficio/Canc ello usci- ta scala antin- cendio	Il cancello non risulta cor- redato di catene anticadu- ta	Rischio schiac- ciamento $R= PxD$ $R=2X3=6$ 6 - Rischio medio (Miglioramenti da applicare con ur- genza)	Installare le cate- ne anticaduta		Ente Pro- prietario
	Esterno edi- ficio/Canc ello usci- ta scala antin- cendio	Il cancello non risulta cor- redato di catene anticadu- ta	Rischio schiac- ciamento $R= PxD$ $R=2X3=6$ 6 - Rischio medio (Miglioramenti da applicare con ur- genza)	Fornire il verbale di verifica fitosta- tica delle albera- ture o effettuare la verifica	Osserva- zione con- tinua delle cerniere	Preposto
47	Esterno edi- ficio/scala esterna di emergen- za	L'ascensore non risulta funzionante	Rischio inademp- pienza requisiti legislativi cogenti $R= PxD$ $R=1X1=1$ 1 - Rischio molto basso (Miglioramenti da valutare in fase di programmazione)	Richiedere all'Ente Proprieta- rio il ripristino dell'ascensore		Datore di lavoro



N.	1 Area/Rep ar- to/Luogo di lavoro	3 Pericoli che determinano rischi per la salute e sicu- rezza	4 Fattore di Rischio R=PxD (Priorità interven- to)	5 Misure di miglioramento da adottare	6 Misure sostitutive	7 Responsa- bile realizza- zione
47	Esterno edifi- cio/Piano ter- ra/Attrav ersamen- to pedo- nale	Il percorso di esodo verso il luogo sicuro non presenta nell'attraversamento pe- donale la segnaletica oriz- zontale	Rischio investi- mento R= PxD R=1X3=3 3 - Rischio basso (Miglioramenti da applicare a medio termine)	Richiedere la pre- disposizione di adeguata segnale- tica orizzontale		Datore di lavoro
47	Esterno edifi- cio/Piano ter- ra/Attrav ersamen- to pedo- nale	Il percorso di esodo verso il luogo sicuro non presenta nell'attraversamento pe- donale la segnaletica oriz- zontale (strisce pedonali)	Rischio investi- mento R= PxD R=1X3=3 3 - Rischio basso (Miglioramenti da applicare a medio termine)	Predisposizione di adeguata segnale- tica orizzontale (strisce pedonali)		Ente Pro- prietario
48	Esterno edifi- cio/Piano ter- ra/Attrav ersamen- to pedo- nale	Il percorso di esodo verso il luogo sicuro non presenta nell'attraversamento pe- donale la segnaletica oriz- zontale	Rischio investi- mento R= PxD R=1X3=3 3 - Rischio basso (Miglioramenti da applicare a medio termine)	Richiedere all'Ente Proprieta- rio la messa in si- curezza del cavo		Datore di lavoro
48	Esterno edifi- cio/Piano ter- ra/Attrav ersamen- to pedo- nale	Il percorso di esodo verso il luogo sicuro non presenta nell'attraversamento pe- donale la segnaletica oriz- zontale	Rischio investi- mento R= PxD R=1X3=3 3 - Rischio basso (Miglioramenti da applicare a medio termine)	Procedere alla messa in sicurezza del cavo		Ente Pro- prietario
48	Esterno edifi- cio/Piano ter- ra/Attrav ersamen- to pedo- nale	Il percorso di esodo verso il luogo sicuro non presenta nell'attraversamento pe- donale la segnaletica oriz- zontale	Rischio investi- mento R= PxD R=1X3=3 3 - Rischio basso (Miglioramenti da applicare a medio termine)		Predispor- re in caso di emer- genza per- sonale di controllo e blocco del traffico	Preposto
49	Esterno edifi- cio/locale n. Cen- trale termica	La porta REI della centrale termica risulta alla base deteriorata nella struttura	Rischio incendio R= PxD R=1X1=1 1 - Rischio molto basso (Miglioramenti da valutare in fase di programmazione)	Richiedere all'Ente Proprieta- rio la riparazione o sostituzione della porta		Datore di lavoro
49	Esterno edifi- cio/locale n. Cen- trale termica	La porta REI della centrale termica risulta alla base deteriorata nella struttura	Rischio incendio R= PxD R=1X1=1 1 - Rischio molto basso (Miglioramenti da valutare in fase di programmazione)	Riparare o instal- lare la porta REI della centrale termica		Ente Pro- prietario
50	Interno edifi- cio/Piano ter- ra/Locali interni	I locali non sono identifica- ti con apposito cartellino posto sulla porta di acces- so per la loro destinazione d'uso	Inadempienza re- quisiti legislativi cogenti Rischio organizzativo R= PxD R=1X3=3 3 - Rischio basso	Sollecitare i pre- posti ad identifica- re i locali, con ap- posito cartellino posto sulla porta di accesso, per la loro destinazione d'uso		Datore di lavoro



	1	3	4	5	6	7
N.	Area/Rep ar- to/Luogo di lavoro	Pericoli che determinano rischi per la salute e sicu- rezza	Fattore di Rischio $R=PxD$ (Priorità interven- to)	Misure di miglioramento da adottare	Misure sostitutive	Responsa- bile realizza- zione
50	Interno edi- ficio/Piano ter- ra/Locali interni	I locali non sono identifica- ti con apposito cartellino posto sulla porta di acces- so per la loro destinazione d'uso	Inadempienza re- quisiti legislativi cogenti Rischio organizzativo $R= PxD$ $R=1X3=3$ 3 - Rischio basso		Identifica- re i locali, con appo- sito cartel- lino posto sulla porta di accesso, per la loro destina- zione d'uso	Preposto
51	Interno edi- ficio/Piano terra	I lavoratori e le altre per- sone presenti anche occa- sionalmente, non sono do- tate di apposito cartellino identificativo contenente foto.	Inadempienza re- quisiti legislativi cogenti Rischio organizzativo $R= PxD$ $R=1X3=3$ 3 - Rischio basso	Sollecitare i pre- posti a dotare il personale e le al- tre persone pre- senti, anche occa- sionalmente, di apposito cartellino identificativo con- tenente foto.		Datore di lavoro
51	Interno edi- ficio/Piano terra	I lavoratori e le altre per- sone presenti anche occa- sionalmente, non sono do- tate di apposito cartellino identificativo contenente foto.	Inadempienza re- quisiti legislativi cogenti Rischio organizzativo $R= PxD$ $R=1X3=3$ 3 - Rischio basso		Verificare che il per- sonale presente, anche occa- sional- mente, siano dota- te di appo- sito cartel- lino identi- ficativo con- tenen- te la foto	Preposto
52	Interno edi- ficio/Piano terra/Corrid oio	Le porte delle uscite di emergenza non presentano il controllo periodico delle porte poste lungo le vie di esodo	Rischio incendio $R= PxD$ $R=2X3=6$ 6 - Rischio medio	Richiedere all'Ente Proprieta- rio il verbale di controllo periodico delle porte poste lungo le vie di esodo		Datore di lavoro
52	Interno edi- ficio/Piano terra/Corrid oio	Le porte delle uscite di emergenza non presentano il controllo periodico delle porte poste lungo le vie di esodo	Rischio incendio $R= PxD$ $R=2X3=6$ 6 - Rischio medio	Fornire il verbale di controllo perio- dico delle porte poste lungo le vie di esodo		Ente Proprieta- rio
52	Interno edi- ficio/Piano terra/Corrid oio	Le porte delle uscite di emergenza non presentano il controllo periodico delle porte poste lungo le vie di esodo	Rischio incendio $R= PxD$ $R=2X3=6$ 6 - Rischio medio		Osserva- zione con- tinua	Preposto
	Interno edi- ficio/Piano terra/Locale n. 10	Il soffitto presenta infiltra- zioni con distacco di tin- teggatura e muffa	Rischio biologico $R= PxD$ $R=2X3=6$ 6 - Rischio medio	Richiedere all'Ente proprieta- rio la riparazione dell'infiltrazione, la bonifica della muratura e il ripri- stino della finitura		Datore di lavoro



N.	1 Area/Rep ar- to/Luogo di lavoro	3 Pericoli che determinano rischi per la salute e sicu- rezza	4 Fattore di Rischio $R=P \times D$ (Priorità interven- to)	5 Misure di miglioramento da adottare	6 Misure sostitutive	7 Responsa- bile realizza- zione
	Interno edifi- cio/Piano ter- ra/Locale n. 10	Il soffitto presenta infiltra- zioni con distacco di tin- teggatura e muffa	Rischio biologico $R= P \times D$ $R=2 \times 3=6$ 6 - Rischio medio	Riparare l'infiltrazione, ef- fettuare la bonifi- ca della muratura e ripristinare la finitura della mu- ratura		Ente Proprieta- rio
	Interno edifi- cio/Piano ter- ra/Locale n. 10	Il soffitto presenta infiltra- zioni con distacco di tin- teggatura e muffa	Rischio biologico $R= P \times D$ $R=2 \times 3=6$ 6 - Rischio medio		Osserva- zione con- tinua	Preposto
54	Interno edifi- cio/Piano ter- ra/Locale n. Atrio e aule	I termosifoni non risultano corredati di valvola termo- statica.	Rischio microclimatico $R= P \times D$ $R=1 \times 3=3$ 3 - Rischio basso	Richiedere l'installazione del- le valvole termo- statiche		Datore di lavoro
54	Interno edifi- cio/Piano ter- ra/Locale n. Atrio e aule	I termosifoni non risultano corredati di valvola termo- statica.	Rischio microclimatico $R= P \times D$ $R=1 \times 3=3$ 3 - Rischio basso	Installare le valvo- le termostatiche		Ente Proprieta- rio
	edifi- cio/Piano ter- ra/Locale n. 5 Locale ludico sportivo	La finestra presenta un ve- tro rotto	Rischio urto e fe- rimento $R= P \times D$ $R=2 \times 2=4$ 4 - Rischio basso	Richiedere la so- stituzione del ve- tro rotto		Datore di lavoro
	edifi- cio/Piano ter- ra/Locale n. 5 Locale ludico sportivo	La finestra presenta un ve- tro rotto	Rischio urto e fe- rimento $R= P \times D$ $R=2 \times 2=4$ 4 - Rischio basso	Sostituire il vetro rotto		Ente Pro- prietario
	edifi- cio/Piano ter- ra/Locale n. 5 Locale ludico sportivo	La finestra presenta un ve- tro rotto	Rischio urto e fe- rimento $R= P \times D$ $R=2 \times 2=4$ 4 - Rischio basso 4 - Rischio basso		Segnalare il pericolo con oppor- tuna se- gnalatica	Preposto
	edifi- cio/Piano ter- ra/Locale n. 5 Locale ludico sportivo	Le pareti presentano ele- menti metallici sporgenti	Rischio urto e fe- rimento $R= P \times D$ $R=2 \times 2=4$ 4 - Rischio basso	Richiedere la ri- mozione o la mes- sa in protezione degli elementi me- tallici sporgenti		Datore di lavoro



	1	3	4	5	6	7
N.	Area/Rep- arto/Luogo di lavoro	Pericoli che determinano rischi per la salute e sicu- rezza	Fattore di Rischio $R=P \times D$ (Priorità interven- to)	Misure di miglioramento da adottare	Misure sostitutive	Responsa- bile realizza- zione
	edifi- cio/Piano ter- ra/Locale n. 5 Locale ludico sportivo	Le pareti presentano ele- menti metallici sporgenti	Rischio urto e fe- rimento $R= P \times D$ $R=2 \times 2=4$ 4 - Rischio basso	Rimuovere o met- tere in sicurezza gli elementi me- tallici sporgenti		Ente Pro- prietario
	edifi- cio/Piano ter- ra/Locale n. 5 Locale ludico sportivo	Le pareti presentano ele- menti metallici sporgenti	Rischio urto e fe- rimento $R= P \times D$ $R=2 \times 2=4$ 4 - Rischio basso		Segnalare il pericolo con oppor- tuna se- gnaletica	Preposto
	edifi- cio/Piano ter- ra/Locale n. 5 Locale ludico sportivo	La porta finestra non pre- senta la protezione delle parti in vetro fino all'altezza di 90 cm	Rischio urto e fe- rimento $R= P \times D$ $R=2 \times 2=4$ 4 - Rischio basso	Richiedere l'installazione di adeguata prote- zione per la porta finestra		Datore di lavoro
	edifi- cio/Piano ter- ra/Locale n. 5 Locale ludico sportivo	La porta finestra non pre- senta la protezione delle parti in vetro fino all'altezza di 90 cm	Rischio urto e fe- rimento $R= P \times D$ $R=2 \times 2=4$ 4 - Rischio basso	Installare adegua- ta protezione del vetro della porta finestra		Ente Pro- prietario
	edifi- cio/Piano ter- ra/Locale n. 5 Locale ludico sportivo	La porta finestra non pre- senta la protezione delle parti in vetro fino all'altezza di 90 cm	Rischio urto e fe- rimento $R= P \times D$ $R=2 \times 2=4$ 4 - Rischio basso		Osserva- zione con- tinua	Preposto
	edifi- cio/Piano ter- ra/Locale n. 5 Locale ludico sportivo	Gli arredi (armadi e/o scaffali) non risultano an- corati alle pareti	Rischio sismico $R= P \times D$ $R=2 \times 2=4$ 4 - Rischio basso	Richiedere l'ancoraggio degli arredi alle pareti		Datore di lavoro
	edifi- cio/Piano ter- ra/Locale n. 5 Locale ludico sportivo	Gli arredi (armadi e/o scaffali) non risultano an- corati alle pareti	Rischio sismico $R= P \times D$ $R=2 \times 2=4$ 4 - Rischio basso	Ancorare gli arredi (armadi) alle pare- ti		Ente Pro- prietario
	edifi- cio/Piano ter- ra/Locale n. 5 Locale ludico sportivo	Gli arredi (armadi e/o scaffali) non risultano an- corati alle pareti	Rischio sismico $R= P \times D$ $R=2 \times 2=4$ 4 - Rischio basso		Osserva- zione con- tinua	Preposto



IC "VICOVARO"
Piazza Amelia Corsi, snc - 00026 Licenza (RM)
Scuola Primaria

Programma
di miglioramento

N.	1 Area/Rep ar- to/Luogo di lavoro	3 Pericoli che determinano rischi per la salute e sicu- rezza	4 Fattore di Rischio $R=PxD$ (Priorità interven- to)	5 Misure di miglioramento da adottare	6 Misure sostitutive	7 Responsa- bile realizza- zione
	Interno edifi- cio/Piano ter- ra/Locale n. Sezione A	Il locale risulta privo della porta d'ingresso	Rischio interfe- renza $R= PxD$ $R=2X2=4$ 4 - Rischio basso	Richiedere il ripri- stino della porta		
	Interno edifi- cio/Piano ter- ra/Locale n. Sezione A	Il locale risulta privo della porta d'ingresso	Rischio interfe- renza $R= PxD$ $R=2X2=4$ 4 - Rischio basso	Ripristinare la por- ta di ingresso		
55	Interno edifi- cio/Piano ter- ra/Locale n. Sezione didattica	Gli arredi (armadi e/o scaffali) non risultano an- corati alle pareti	Rischio sismico $R= PxD$ $R=2X2=4$ 4 - Rischio basso	Richiedere l'ancoraggio degli arredi alle pareti		Datore di lavoro
55	Interno edifi- cio/Piano ter- ra/Locale n. Sezione didattica	Gli arredi (armadi e/o scaffali) non risultano an- corati alle pareti	Rischio sismico $R= PxD$ $R=2X2=4$ 4 - Rischio basso	Ancorare gli arredi (armadi) alle pare- ti		Ente Pro- prietario
55	Interno edifi- cio/Piano ter- ra/Locale n. Sezione didattica	Gli arredi (armadi e/o scaffali) non risultano an- corati alle pareti	Rischio sismico $R= PxD$ $R=2X2=4$ 4 - Rischio basso		Osserva- zione con- tinua	Preposto
56	Interno edifi- cio/Piano ter- ra/Locale n. Sezione didattica	Le finestre presentano 2 tapparelle rotte	Rischio illumina- mento $R= PxD$ $R=2X2=4$ 4 - Rischio basso	Richiedere il ripri- stino della funzio- nalità delle tappa- relle		Datore di lavoro
56	Interno edifi- cio/Piano ter- ra/Locale n. Sezione didattica	Le finestre presentano 2 tapparelle rotte	Rischio illumina- mento $R= PxD$ $R=2X2=4$ 4 - Rischio basso	Ripristinare il fun- zionamento delle tapparelle rotte		Ente Pro- prietario
56	Interno edifi- cio/Piano ter- ra/Locale n. Sezione didattica	Le finestre presentano 2 tapparelle rotte	Rischio illumina- mento $R= PxD$ $R=2X2=4$ 4 - Rischio basso		Segnalare il pericolo con oppor- tuna se- gnaletica	Preposto



IC "VICOVARO"
Piazza Amelia Corsi, snc - 00026 Licenza (RM)
Scuola Primaria

Programma
di miglioramento

CONCLUSIONI

Il presente programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri:

- è stato redatto ai sensi dell'art. 28 comma 2 del D.Lgs. 81/08;
- è soggetto ad aggiornamento periodico ove si verificano significativi mutamenti che potrebbero averlo reso superato.
- è stato effettuato dal Datore di Lavoro con la collaborazione del Medico Competente, per quanto di sua competenza, del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il coinvolgimento preventivo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Figure	Nominativo	Firma
Datore di lavoro	PIETRO PASCALE	
RSPP	MARCELLO PRESUTTI	
Medico competente*	ELIGIO PAGLIARI	
RLS* <i>YAMA</i>	BEATRICE STAZI	

*per conoscenza e presa visione



Architetto
PRESUTTI
MARCELLO
ORDINE DEC
ARCHITETTI
P.P.C. DI ROMA
E PROVINCIA
26.11.2025
14:43:21
GMT+01:00